

WPI.7021.3.20.2021.MiBi

„Administrator” Sp. z o.o.  
WPŁYNEŁO

Giżycko, 09.02.2022 r.

29. 02. 2022

L.dz. ....

ADMINISTRATOR Sp. z o.o.  
Ul. Poczтовая 3,  
11-500 Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Planowania i Inwestycji, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, w odpowiedzi na Państwa wniosek, po przeanalizowaniu możliwości terenowych, poniżej podaje **warunki techniczne na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej** budynku al. 1 Maja 1 usytuowanego na działce o nr ewid. 466/6, obręb 0002, miasto Giżycko:

1. Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami), właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
2. Wody opadowe z dachu budynku objętego wnioskiem odprowadzić do istniejącego/przebudowanego kolektora deszczowego  $d = 200$  mm przebiegającego w sąsiedztwie budynku (na działce o nr ewid. 2-466/17, miasto Giżycko).
3. Włączenie do kolektora poprzez istniejące studnie kanalizacyjne.
4. Ostatnią studnię przed włączeniem do kolektora deszczowego należy zaprojektować z osadnikiem min. 0,5 m.
5. Wody opadowe i roztopowe z terenu objętego zagospodarowaniem nie mogą przekraczać dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).
6. Na ewentualne umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi.
7. Koszty powyższych robót ponosi Inwestor.
8. Dokumentacja techniczna winna zostać uzgodniona w tut. Wydziale. W dokumentacji należy określić powierzchnię rzutu dachu budynku, ew. powierzchnie utwardzone działki oraz przedstawić bilans wód deszczowych dla całego terenu.
9. Ważność podanych warunków technicznych upływa po 2 latach od daty ich wydania.

Do wiadomości:

1. a.a.

Sprawę prowadzi:  
Michalina Bielecka – pok. 113  
Tel. 87 73 24 120

Zap. Burmistrza  
Naczelnik  
Wydziału Planowania i Inwestycji  
Adam Baran