

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
Spółka z o.o.  
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6  
tel. 87 429 91 71, fax 87 429 91 70  
NIP 845-10-02-258  
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000021967  
Kapitał Zakładowy: 44051600

Wnioskodawca:

Administrator Sp. z o. o.  
Ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

Inwestor:

**Gmina Miejska Giżycko,  
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko**

„Administrator” Sp. z o.o.  
WPŁYNĘŁO

09.03.2023

DI.01/08/23

Giżycko, dnia 6-03-2023 r.

L.dz. ....

**Warunki przyłączenia**  
**do sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o. w Giżycku**

*budynku wielorodzinnego – ul. Olsztyńska 13A w Giżycku*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku w odpowiedzi na wniosek z dnia 22-02-2023 r. (data wpływu 28-02-2023 r.) zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków oraz ustala warunki jak niżej.

**I. Sposób wykonania sieci i przyłączy:**

**PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE**

Przedmiotowy budynek jest podłączony do sieci wodociągowej poprzez instalację w bud. Olsztyńska 13. Istniejąca instalacja po wybudowaniu nowego przyłącza – do likwidacji (odcięcia).

1. Zaprojektować i wykonać przyłączy wody w wykonaniu z rur PE 40 SDR 11
2. Włączenie do istniejącego wodociągu PE DN63 (oznaczono kolorem niebieskim)
3. Włączenie do wodociągu: trójnik z zasuwą odcinającą na odejściu oraz montażem zasuw DN50 (do rur PE63) w kierunku bud. Olsztyńska 15B.
4. Uzbrojenie zasuw: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
5. Zaprojektować wodomierz odpowiadający wymogom rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r., w klasie dokładności „C”.
6. Lokalizacja wodomierza – we włączowej studni wodomierzowej (*lub w budynku bezpośrednio za ścianą zewnętrzną w ogrzewanym i dostępnym dla służb PWiK Sp. z o. o. pomieszczeniu. Montaż wodomierza na konsoli montażowej bez zabudowy utrudniającej wymianę wodomierza*).
7. Przed i za wodomierzem zaprojektować zawory typ grzybkowy.
8. Za zestawem wodomierzowym zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy.
9. Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane

**PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ**

Istniejące – bez zmian

**Uwaga:**

***Włączenia do miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w uzgodnieniu i pod nadzorem służb technicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku***

## II. Wymagania dotyczące jakości ścieków:

- ścieki socjalno-bytowe

## III. Przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których używana będzie woda i odprowadzane będą ścieki:

- wg. wskazań wodomierza

## IV. Wymagania dotyczące instalacji wodomierza głównego.

- We włączowej, szczelnej studni wodomierzowej łatwo dostępnej dla służb PWiK Sp. z o. o., zabezpieczonej przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych
- Alternatywa - w budynku bezpośrednio za ścianą zewnętrzną w ogrzewanym i dostępnym dla służb PWiK Sp. z o. o. pomieszczeniu. Montaż wodomierza na konsoli montażowej bez zabudowy utrudniającej wymianę wodomierza

## V. Podstawą przystąpienia do realizacji robót jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci, pomiędzy Inwestorem a Przedsiębiorstwem.

Warunki przekazania sieci i przyłączy na majątek PWiK Sp. z o. o. regulować będzie odrębna umowa.

VI. Wykonać projekt przyłączy. **Projekt podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o.o.** Jeden egzemplarz pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.

VII. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia tj. do dn. 6-03-2025 r.

DYREKTOR

.....  
mgr inż. Tomasz Kulik

W załączeniu:

1. Mapa.





