

„Administrator” Sp. z o.o.  
WPŁYNEŁO

29. 04. 2024

Giżycko 29.04.2024 r.

L.dz. ....


Administrator Sp. z o.o.  
w Giżycku  
ul. Pocztowa 3  
11 – 500 Giżycko

## INFORMACJA

dotyczy mieszkania nr 4a przy ul. T. Kościuszki 3 w Giżycku

Spółdzielnia „KOMINIARZ” w Olsztynie, Zakład Kominiarski w Giżycku informuje,  
że :

1. Wentylację grawitacyjną w łazience na I piętrze ( w mieszkaniu nr 4a ) należy wykonać za pomocą rury metalowej ocieplonej, którą należy wyprowadzić ponad dach budynku.
2. Przekrój rury wentylacyjnej powinien wynosić min. 100 mm.
3. Przewód wentylacyjny powinien być wyprowadzony ponad dach wg zasady tak jak na rysunku zamieszczonym poniżej.



KIEROWNIK ZAKŁADU  
mgr Marcin Wilimski  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Nr uprawnień 13605/10