

„Administrator” Sp. z o.o.  
WPŁYNEŁO  
10.07.2023

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
Spółka z o.o.  
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6  
tel. 87 429 91 71, fax 87 429 91 70  
NIP 845-10-02-258  
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000021967  
Kapitał Zakładowy: 44051600

Wnioskodawca:

Administrator Sp. z o.o.....  
Ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa Suwalska 9B  
Ul. Suwalska 9B, 11-500 Giżycko

DI.01/24/23

Giżycko, dnia 5-07-2023 r.

## Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o. w Giżycku

*budynku wielorodzinnego – ul. Suwalska 9B w Giżycku*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku w odpowiedzi na wniosek z dnia 28-06-2023 r. (data wpływu 30-06-2023 r.) zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków oraz ustala warunki jak niżej.

### I. Sposób wykonania sieci i przyłączy:

#### PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Przedmiotowy budynek jest podłączony do sieci wodociągowej poprzez instalację z innego budynku. Istniejąca instalacja doprowadzająca wodę po wybudowaniu nowego przyłącza – do likwidacji (odcięcia).

1. Zaprojektować i wykonać przyłącze wody w wykonaniu z rur PE 40 SDR 11
2. Włączenie do istniejącego wodociągu ŻEL DN80 (oznaczono kolorem niebieskim)
3. Włączenie do wodociągu: nawiertka z zasuwą odcinającą na odejściu.
4. Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
5. Zaprojektować wodomierz odpowiadający wymogom rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r., w klasie dokładności „C”.
6. Lokalizacja wodomierza – we włączowej studni wodomierzowej (*lub w budynku bezpośrednio za ścianą zewnętrzną w ogrzewanym i dostępnym dla służb PWiK Sp. z o. o. pomieszczeniu. Montaż wodomierza na konsoli montażowej bez zabudowy utrudniającej wymianę wodomierza*).
7. Przed i za wodomierzem zaprojektować zawory typ grzybkowy.
8. Za zestawem wodomierzowym zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy.
9. Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane

#### PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejące – bez zmian

#### Uwaga:

**Włączenia do miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w uzgodnieniu i pod nadzorem służb technicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku**

**II. Wymagania dotyczące jakości ścieków:**

- ścieki socjalno-bytowe

**III. Przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana będzie woda i odprowadzane będą ścieki:**

- wg. wskazań wodomierza

**IV. Wymagania dotyczące instalacji wodomierza głównego.**

- We włączowej, szczelnej studni wodomierzowej łatwo dostępnej dla służb PWiK Sp. z o. o., zabezpieczonej przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem osób niepowołanych
- Alternatywa - w budynku bezpośrednio za ścianą zewnętrzną w ogrzewanym i dostępnym dla służb PWiK Sp. z o. o. pomieszczeniu. Montaż wodomierza na konsoli montażowej bez zabudowy utrudniającej wymianę wodomierza

**V. Podstawą przystąpienia do realizacji robót jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci, pomiędzy Inwestorem a Przedsiębiorstwem.**

Warunki przekazania sieci i przyłączy na majątek PWiK Sp. z o. o. regulować będzie odrębna umowa.

VI. Wykonać projekt przyłącza. **Projekt podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o.o.** Jeden egzemplarz pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.

VII. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia tj. do dn. 5-07-2025 r.

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny.

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Kulik



MAPA NIEAKTUALIZOWANA

Nazwa organu prowadzącego zasób geodezyjny	STAROSTA GIŻYCKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	WO 66421492-2023
Nazwa materiału zasobu	mapa zasobowa
Data wykonania kopii materiału zasobu	17/07/2023
Imię i nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	STAROSTY

